



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim


KOMUNIKAT Nr 33/2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim z dnia 24 września 2026r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Garbowo, gm. Wierzchowo, pow. drawski zaopatrującego 31 mieszkańców miejscowości Garbowo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej w dniu 21.09.2026r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026r. poz. 748), z uwagi na stwierdzoną niezgodność z wartością parametryczną mikrobiologicznego parametru wskaźnikowego – liczba enterokoków kałowych w ilości 1 jtk/100 ml.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC.



Gmina Wierzchowo reprezentowana przez Wójta Wierzchowa, ul. Długa 29, 78-530 Wierzchowo zarządzający wodociągiem Garbowo został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań. Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

Małgorzata Janda

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim
/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Drawsku Pomorskim
ul. Jana Sobieskiego 1 | 78-500 Drawsko Pomorskie
+48 94 36 36 195
adres e-mail psse.drawskopomorskie@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-89349-47627-GDBUF-23